

| Alarm 200

Fehlermeldung

Fehler

System-Meldung

200 : FWT Kommunikationsstörung Gateway

- **FWT Kommunikationsstörung Gateway**

Bedeutung

- Es besteht keine Verbindung zur eingerichteten Fernwirktechnik

Ursache / Abhilfe

- FWT ist nicht korrekt angeschlossen
- Falsche oder nicht erreichbare IP-Adresse konfiguriert
- Netzwerkverbindung unterbrochen (z. B. Kabel, Switch, Router)
- Gerät ist ausgeschaltet oder nicht betriebsbereit
- Firewall- oder Netzwerkeinstellungen blockieren die Kommunikation
- Falsche Konfiguration der Schnittstellenparameter
- Sollte die Störung weiterhin bestehen und keine eindeutige Ursache erkennbar sein, wenden Sie sich bitte an den Installateur oder den zuständigen Service

Revision #2

Created 7 April 2026 12:59:23 by Manuel Pichlmeier

Updated 20 April 2026 11:39:46 by Manuel Pichlmeier