

# | Alarm 2310-2315

## Fehlermeldung

Status	System-Meldung	2315 : Blindleistung uebererregt PV Zählerstand: 259894.3kVARh (PV Blindleistung export)
Status	System-Meldung	2311 : Blindleistung Zählerstand: -141925.6kWh (Sonstiges)
Status	System-Meldung	2314 : Blindleistung untererregt PV Zählerstand: 234.4kVARh (PV Blindleistung import)
Status	System-Meldung	2311 : Bezug Zählerstand: 536178.5kWh (Netzbezug)
Status	System-Meldung	2310 : PV-Erzeugung Zählerstand: 421793.3kWh (PV Erzeugung export)
Status	System-Meldung	2310 : Liefern Zählerstand: 273969.2kWh (Netzeinspeisung)
Status	System-Meldung	2311 : Bezug Zählerstand: 535620.5kWh (Netzbezug)

- **Zählerstandsmeldungen**

## Bedeutung

- Diese Statusmeldungen geben einen Überblick über die aktuellen Zählerstandsmeldungen

## Ursache / Abhilfe

- Die Daten werden automatisch einmal täglich generiert und an das Portal übertragen
- Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich

Revision #4

Created 7 April 2026 13:20:36 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:22 by Manuel Pichlmeier