

| Alarm 542

Fehlermeldung

- **Regelung konnte nicht geladen werden**

Bedeutung

- Die in der Meldung genannten Regelung konnte nicht abgerufen/geladen werden

Ursache

- Die Regelung enthält unvollständige oder ungültige Einstellungen
- Für die Regelung benötigte Sensoren, Zähler oder Wechselrichter sind nicht verfügbar oder fehlerhaft konfiguriert
- Ein in der Regelung verwendetes Gerät wurde entfernt, umbenannt oder neu angelegt
- Benötigte Geräte können aufgrund von Kommunikationsproblemen nicht erreicht werden

Abhilfe

- Die Konfiguration der betroffenen Regelung überprüfen
- Sicherstellen, dass alle in der Regelung verwendeten Sensoren, Zähler und Wechselrichter vorhanden und erreichbar sind
- Kommunikationsverbindungen der beteiligten Geräte kontrollieren
- Prüfen, ob Geräte gelöscht, ersetzt oder umbenannt wurden
- Die Regelung speichern und erneut laden
- SmartDog neu starten und die Funktion der Regelung anschließend überprüfen

Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist, den Installateur oder den Service kontaktieren

Revision #7

Created 7 April 2026 13:04:18 by Manuel Pichlmeier

Updated 9 June 2026 08:40:10 by Manuel Pichlmeier