# | Alarm 800

## Fehlermeldung

- Alert: XX

## Bedeutung

- Einer der konfigurierten Alarmeingänge hat ein Signal empfangen und wurde ausgelöst

## Ursache

- Auslösung eines Sensors (z. B. Temperatur, Bewegung, Türkontakt)
- Manuelle Aktivierung eines Alarmeingangs
- Externe Störung oder Grenzwertüberschreitung
- Fehlfunktion oder Fehlauslösung eines angeschlossenen Geräts

## Abhilfe

- Überprüfen Sie die angeschlossene Technik (Heizung, Lüftung, WR, usw.)
- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren
- Prüfen, welcher Alarmeingang betroffen ist (XX)
- Ursache der Auslösung vor Ort kontrollieren
- Sicherstellen, dass alle angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß funktionieren
- Gegebenenfalls Alarm quittieren und System überwachen
- Bei wiederholtem Auftreten Konfiguration und angeschlossene Komponenten überprüfen

Sollte keine eindeutige Ursache festgestellt werden können, wenden Sie sich bitte an den Installateur oder den technischen Service