

| Alarm 82

Fehlermeldung

- **KuWo: LS Aus wegen Netzschutz oder NotAus**

Bedeutung

- Der Leistungsschalter (LS) der Kundenanlage wurde ausgelöst
- Dies geschieht entweder durch den Netzschutz oder durch eine manuelle Auslösung über den Not-Aus

Ursache

- Auslösung des Netzschutzes aufgrund unzulässiger Netzparameter (z. B. Über-/Unterspannung, Frequenzabweichung)
- Betätigung des Not-Aus-Schalters vor Ort
- Störung oder Fehlfunktion

Abhilfe

- Prüfen Sie, ob der Not-Aus-Schalter betätigt wurde, und setzen Sie diesen ggf. zurück
- Kontrollieren Sie die Netzparameter und den Status des Netzschutzes
- Überprüfen Sie den Leistungsschalter vor Ort und schalten Sie ihn bei Bedarf wieder ein
- Stellen Sie sicher, dass keine aktive Störung mehr vorliegt

Sollte die Ursache nicht eindeutig feststellbar sein oder die Meldung weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Anlagenerrichter oder Service

Revision #7

Created 7 April 2026 12:46:37 by Manuel Pichlmeier

Updated 20 April 2026 12:31:08 by Manuel Pichlmeier