

# | Alarm 83

## Fehlermeldung

- **KuWo: LS Ein nach Netzschutz oder NotAus**

## Bedeutung

- Der Leistungsschalter (LS) der Anlage wurde wieder eingeschaltet, nachdem zuvor eine Abschaltung durch den Netzschutz oder einen Not-Aus erfolgt ist

## Ursache

- Wiedereinschaltung nach vorheriger Auslösung des Netzschutzes
- Rücksetzung eines betätigten Not-Aus-Schalters
- Manuelles Wiedereinschalten des Leistungsschalters nach Wartungs- oder Servicearbeiten
- Automatische Wiedereinschaltung nach Behebung einer Netzstörung
- Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist, den Installateur oder den Service kontaktieren

## Abhilfe

- Prüfen Sie, ob die vorherige Ursache der Abschaltung vollständig behoben wurde
- Kontrollieren Sie die aktuellen Netzparameter auf stabile und zulässige Werte
- Vergewissern Sie sich, dass der Not-Aus-Schalter ordnungsgemäß zurückgesetzt ist
- Beobachten Sie die Anlage, um sicherzustellen, dass keine erneute Abschaltung erfolgt

Bei wiederholtem Auftreten der Meldung empfiehlt sich eine Prüfung durch den Anlagengerichter oder Hersteller

Revision #5

Created 7 April 2026 12:47:01 by Manuel Pichlmeier

Updated 20 April 2026 12:59:13 by Manuel Pichlmeier