

| Alarm 83

Fehlermeldung

- **KuWo: LS Ein nach Netzschutz oder NotAus**

Bedeutung

- Der Leistungsschalter (LS) der Anlage wurde wieder eingeschaltet, nachdem zuvor eine Abschaltung durch den Netzschutz oder einen Not-Aus erfolgt ist

Ursache

- Wiedereinschaltung nach vorheriger Auslösung des Netzschutzes
- Behebung einer Netzstörung (z. B. Spannungs- oder Frequenzabweichung)
- Entriegelung eines betätigten Not-Aus-Schalters
- Manuelles oder automatisches Wiedereinschalten des Leistungsschalters nach Störungsbeseitigung
- Abschluss von Wartungs- oder Servicearbeiten

Abhilfe

- Prüfen Sie, ob die Anlage ordnungsgemäß arbeitet und keine weiteren Fehlermeldungen anstehen
- Kontrollieren Sie gegebenenfalls die Ereignis- und Störungshistorie, um die Ursache der vorherigen Abschaltung nachzuvollziehen
- Beobachten Sie die Anlage, falls die Meldung wiederholt in kurzer Zeit auftritt
- Bei wiederkehrenden Netzschutz- oder Not-Aus-Ereignissen sollte die Ursache durch qualifiziertes Fachpersonal untersucht werden

Bei wiederkehrenden Netzschutz- oder Not-Aus-Ereignissen sollte die Ursache durch qualifiziertes Fachpersonal untersucht werden

Revision #6

Created 7 April 2026 12:47:01 by Manuel Pichlmeier

Updated 10 June 2026 11:33:22 by Manuel Pichlmeier