

| Alarm 901

Fehlermeldung

Status

System-Meldung

901 : Leistungsreduktion-aus: Red P (16 steps) (60%)

- **Leistungsreduktion-ein/aus:**

Bedeutung

- Der Netzbetreiber hat die Anlage über den 16-Stufen-Baustein (FRE) auf 0 % Leistung reduziert / auf 100 % Leistung erhöht
- Dies ist eine vorgesehene Reaktion auf Netzanforderungen zur Lastregelung

Alternativ:

- Die Anlage wird aufgrund der hinterlegten Einstellung im Börsenstrom-Baustein wieder hochgeregelt

Ursache / Abhilfe

- Entsprechender Digitaleingang wurde vom Netzbetreiber beschaltet
- Den Börsenstrom-Baustein prüfen und die hinterlegte Preisgrenze für die Abregelung kontrollieren, falls das wieder Hochregeln der Anlage nicht gewünscht / geplant war

Falls die Abregelung nicht planmäßig erfolgt, den Installateur oder Service kontaktieren

Revision #6

Created 7 April 2026 13:11:48 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:21 by Manuel Pichlmeier