

| Alarm 921

Fehlermeldung

- **Vorgabespannung-aus**

Bedeutung

- Vorgabespannung ist derzeit deaktiviert
- Der SmartDog bzw. der Wechselrichter arbeitet ohne feste Spannungs-Sollwertvorgabe und regelt gemäß den aktuell eingestellten Standardparametern.

Ursache

- Vorgabespannung wurde bewusst deaktiviert
- Keine Anforderungen des Netzbetreibers zur Spannungsregelung

Abhilfe

- Prüfen, ob dieser Betriebszustand gewünscht ist
- Anforderungen des Netzbetreibers überprüfen

Bei Unklarheiten technischen Support oder Netzbetreiber kontaktieren

Revision #5

Created 7 April 2026 13:13:11 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:21 by Manuel Pichlmeier