| Alarm 921

Fehlermeldung

- Vorgabespannung-aus

Bedeutung

- Vorgabespannung ist derzeit deaktiviert
- Der SmartDog bzw. der Wechselrichter arbeitet ohne feste Spannungs-Sollwertvorgabe und regelt gemäß den aktuell eingestellten Standardparametern.

Ursache

- Vorgabespannung wurde bewusst deaktiviert
- Keine Anforderungen des Netzbetreibers zur Spannungsregelung

Abhilfe

- Prüfen, ob dieser Betriebszustand gewünscht ist
- Anforderungen des Netzbetreibers überprüfen

> Bei Unklarheiten technischen Support oder Netzbetreiber kontaktieren