| Alarm 93

Fehlermeldung

- Regelung konnte nicht geladen werden

Bedeutung

- Diese Meldung weist darauf hin, dass die konfigurierte Regelung nicht erfolgreich geladen oder gestartet werden konnte. Dadurch können bestimmte Steuerungs- oder Regelungsfunktionen des Systems derzeit nicht korrekt ausgeführt werden

Ursache

- Fehlerhafte oder unvollständige Regelungskonfiguration
- Kommunikationsproblem
- Änderungen an der Konfiguration wurden nicht vollständig übernommen
- Fehlende oder ungültige Parameter in der Regelung

Abhilfe

- Prüfen Sie die Konfiguration der Regelung auf Vollständigkeit und Korrektheit
- Speichern und laden Sie die Regelung erneut
- Kontrollieren Sie, ob alle benötigten Geräte und Datenquellen erreichbar sind
- Prüfen Sie die hinterlegten Parameter und Einstellungen
- Einstellungen Regelbaustein überprüfen

> Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist, den Installateur oder den Service kontaktieren