

| Alarm 955

Fehlermeldung

Status	System-Meldung	955 : FoxESS-1: Nächste Zwangsladung beginnt um 23:56 Uhr
Status	System-Meldung	955 : FoxESS-1: Nächste Zwangsladung beginnt um 16:00 Uhr
Status	System-Meldung	955 : FoxESS-1: Nächste Zwangsladung beginnt um 03:52 Uhr

- Nächste Zwangsladung beginnt um XX:XX Uhr

Bedeutung

- Zeigt die nächste geplante Zwangsladung der Batterie an
- Das System lädt die Batterie automatisch, unabhängig von aktuellen Überschusswerten
- Ziel: Die Batterie nimmt zu einem festgelegten Zeitpunkt eine bestimmte Energiemenge auf, z. B. zur Netzstabilität, für eine geplante Entladung oder zur Optimierung des Speichers

Bei aktiver Börsenstromregelung erfolgt die Zwangsladung während der günstigsten Zeiten:

- standardmäßig von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
- alternativ flexibel zwischen 0-24 Uhr, einstellbar im Widget des EMS-Systems

->Anleitung Batterie (Zwangsladung)

Ursache

- Es wurde eine geplante Zwangsladung im SmartDog oder Wechselrichter aktiviert
- Ein Ladezeitfenster wurde konfiguriert
- Der Batteriespeicher soll zu bestimmten Zeiten geladen werden (z. B. bei günstigen Stromtarifen)
- Der SmartDog hat die Zwangsladung automatisch nach dem hinterlegten Zeitplan vorgesehen
- Prüfen Sie den Zeitplan und die Ladeparameter im SmartDog bzw. im Widget

Abhilfe

- Prüfen Sie die hinterlegten Ladezeiten und Zeitpläne im SmartDog bzw. Wechselrichter
- Kontrollieren Sie, ob die Zwangsladung gewünscht ist
- Falls die Zwangsladung nicht gewünscht ist:
 - Deaktivieren oder ändern Sie das entsprechende Ladezeitfenster
- Prüfen Sie die Betriebsstrategie des Batteriespeichers
- Speichern Sie die Änderungen und prüfen Sie anschließend den aktuellen Status

Bei wiederholten, unerwarteten Zwangsladungen den Hersteller oder Installateur kontaktieren, um die Konfiguration zu überprüfen