ovag Netz GmbH

- Benötigte Hardware
- Besonderheiten

Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	NEIN	
Zähler PV-Erzeugung	NEIN	
Sensor Außentemperatur	NEIN	
Sensor Einstrahlung	NEIN	
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	NEIN	

Besonderheiten

Blindleistungsregelung

Es werden sowohl eine Vorgabe für Blindleistung, als auch eine Umschaltung der Kennlinie gefordert. Hierfür ist zwingend ein EZA-Regler erforderlich!