

# SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG

- [Benötigte Hardware](#)

# Benötigte Hardware

| Name                              | Notwendig                                  | Anmerkung                       |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| Zähler Übergabestation            | <b>JA</b>                                  |                                 |
| Zähler PV-Erzeugung               | VDE4105: <b>NEIN</b><br>VDE4110: <b>JA</b> |                                 |
| Sensor Außentemperatur            | <b>NEIN</b>                                |                                 |
| Sensor Einstrahlung               | <b>NEIN</b>                                |                                 |
| Protokoll                         |  | IEC-101 Fernwirktechnik (BUS 4) |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | <b>NEIN</b>                                |                                 |