# SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG

- Benötigte Hardware

# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
|---|---|---|
| Zähler Übergabestation | JA | |
| Zähler PV-Erzeugung | VDE4105: NEIN<br>VDE4110: JA | |
| Sensor Außentemperatur | NEIN | |
| Sensor Einstrahlung | NEIN | |
| Protokoll | | IEC-101 Fernwirktechnik (BUS 4) |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | NEIN | |