Westnetz GmbH Gateway Light

Fernwirktechnische Anbindung von Erzeugungsanlagen in Übergabestationen der Mittelspannungsebene (10- und 20kV) Leistungsklasse: ≥ 100 kW und ≤ 500 kW

- Benötigte Hardware

Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	JA	
Sensor Außentemperatur	NEIN	
Sensor Einstrahlung	NEIN	
Sensor Temperatur	NEIN	
Protokoll		ModbusTCP Fernwirktechnik
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	JA	