

# Westnetz GmbH

# Gateway V1.0

ACHTUNG: Die unten stehenden Datenpunkte sind nur mit einem Westnetz-Gateway 1.0 kompatibel. Bei Westnetz-Gateway 2.0 ändern sich die Typkennungen von Mess- und Sollwerten!

- [Benötigte Hardware](#)

# Benötigte Hardware

Name	Notwendig		Anmerkung
Zähler Übergabestation	<b>JA</b>		
Zähler PV-Erzeugung	VDE4105 VDE4110	<b>NEIN</b> <b>JA</b>	
Sensor Außentemperatur	<b>NEIN</b>		
Sensor Einstrahlung	<b>JA</b>		
Protokoll			IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)
RJ45-Kupplung für Hutschiene	<b>JA</b>		(bei Schaltschrank)
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	<b>JA</b>		