Westnetz GmbH Gateway V2.0

- Benötigte Hardware

Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	JA	
Sensor Außentemperatur	NEIN	
Sensor Einstrahlung	JA	
Sensor Luftdruck	NEIN	
Protokoll		IEC-104 Fernwirktechnik
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	JA	