Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	Kleinanlagen: NEIN Großanlagen: JA	
Sensor Außentemperatur	NEIN	
Sensor Einstrahlung	JA	
Protokoll		IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)
RJ45-Kupplung für Hutschiene	JA	(bei Schaltschrank)
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	JA	