

Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	JA	
Zähler PV-Erzeugung	NEIN	Es werden nur Daten der Übergabestation übertragen
Sensor Außentemperatur	NEIN	
Sensor Einstrahlung	JA	
Protokoll		IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)
RJ45-Kupplung für Hutschiene	JA	(bei Schaltschrank)
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	NEIN	

Revision #3

Created 4 August 2025 08:17:17 by Manuel Pichlmeier

Updated 17 December 2025 14:11:58 by Manuel Pichlmeier