Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	NEIN	
Zähler Übergabestation	JA	Es wird PV-Wirkleistung pro Phase gefordert, deshalb ist hier ein Zähler zwingend erforderlich
Sensor Außentemperatur	NEIN	
Sensor Einstrahlung	NEIN	
Protokoll		Modbus RTU Slave
RJ45-Kupplung für Hutschiene	???	(bei Schaltschrank)
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	NEIN	