

# Benötigte Hardware

| Name                              | Notwendig   | Anmerkung  |
|-----------------------------------|-------------|--|
| Zähler Übergabestation            | <b>NEIN</b> |  |
| Zähler Übergabestation            | <b>JA</b>   | Es wird PV-Wirkleistung pro Phase gefordert, deshalb ist hier ein Zähler zwingend erforderlich |
| Sensor Außentemperatur            | <b>NEIN</b> |  |
| Sensor Einstrahlung               | <b>NEIN</b> |  |
| Protokoll                         |             | Modbus RTU Slave   |
| RJ45-Kupplung für Hutschiene      | <b>???</b>  | (bei Schaltschrank)  |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | <b>NEIN</b> |  |

Revision #2

Created 20 April 2026 12:40:31 by Michael Diedler

Updated 11 June 2026 13:44:18 by Michael Diedler