

Benötigte Hardware

Name	Notwendig		Anmerkung
Zähler Übergabestation	JA		
Zähler PV-Erzeugung	VDE4105 VDE4110	NEIN JA	
Sensor Außentemperatur	NEIN		
Sensor Einstrahlung	JA		
Protokoll			IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)
RJ45-Kupplung für Hutschiene	JA		(bei Schaltschrank)
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	JA		

Revision #5

Created 4 August 2025 08:23:28 by Manuel Pichlmeier

Updated 17 December 2025 14:12:31 by Manuel Pichlmeier