

Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	VDE4105: NEIN VDE4110: JA	
Zähler PV-Erzeugung	VDE4105: NEIN VDE4110: JA	
Sensor Außentemperatur	NEIN	
Sensor Einstrahlung	VDE4105: NEIN VDE4110: JA	
Protokoll		IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)
RJ45-Kupplung für Hutschiene	JA	(bei Schaltschrank)
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	NEIN	

Revision #5

Created 30 July 2025 13:09:22 by Manuel Pichlmeier

Updated 17 December 2025 14:06:30 by Manuel Pichlmeier