

Netze ODR

Info:

- Laut TAB und Zertifizierern muss bei Netze ODR folgendes eingestellt werden was nicht im E9 Bogen steht:
 - Erfüllungsort P = NVP
 - 3 Tau = 40s

Revision #1

Created 8 January 2026 12:07:27 by Manuel Pichlmeier

Updated 20 April 2026 07:48:07 by Manuel Pichlmeier