

# Bayernwerk

## TAR Mittelspannung

### Wirkleistung

- Erfüllungsort der Wirkleistungsregelung: EZA
- Erzeugungszähler wird benötigt: JA `{.links-list}`

### Blindleistung

- Blindleistungsregelung:  $Q(U_{db})$  [Punkte siehe E9 Bogen]
- Messung Führungsgröße  $U$  oder  $P$ : UEST
- Erfüllungsort der Blindstrombereitstellung: EZA `{.links-list}`

## Messtechnischer Nachweis der Blindleistung

- In der TAB Mittelspannung Anhang I ist die Dokumentation zur "Messtechnischer Nachweis über die Funktionsweise der spannungsabhängigen Blindleistungsregelung". Ebenso ist hierzu eine Excel Datei enthalten mit welchem der Nachweis erbracht werden muss.
- Der Test muss bei der Netzleitstelle der Bayernwerke angemeldet werden:  
+4994128003404 E9 Bogen zur Handhaben -> TH Nummer oder Registrienummer wird benötigt

Die Spannung muss simuliert werden. Im Widget für manuelle EZA Vorgaben kann dies eingestellt werden. `{.is-warning}`

Revision #2

Created 24 October 2024 14:10:07 by Philipp Kreutzer

Updated 24 October 2024 14:10:29 by Philipp Kreutzer