

Stadtwerken Langen

TAR Mittelspannung

Wirkleistung

- *Erfüllungsort der Wirkleistungsregelung:* EZA
- *Erzeugungszähler wird benötigt:* JA {.links-list}

Blindleistung

- *Blindleistungsregelung:* Q(U) [Punkte siehe E9 Bogen]
- *Messung Führungsgröße U oder P:* UEST
- *Erfüllungsort der Blindstrombereitstellung:* EZA {.links-list}

Ansprechpartner

Team Stromeinspeisung: **+49(0)6103595-155** Herr Jan Getschas
[Gruppenleiter Stromnetze]: **+49(0)6103/595-155** | **+49(0)178/8595108** {.is-info}

Revision #1

Created 24 October 2024 14:10:32 by Philipp Kreutzer

Updated 24 October 2024 14:10:50 by Philipp Kreutzer