
# Hysteresebaustein


### **Funktion**



## Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in der "Gerätekonfiguration" auf "Regelungen"
- Legen Sie mit dem grünen "Plus" eine neue Steuerungsfunktion an
- Gehen Sie auf "Spezialfunktionen" und legen Sie einen "Hysteresebaustein" an

n



#### Name


Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

#### Wähle Schnittstelle

Wählen Sie hier die Schnittstelle welche angesteuert werden soll

#### Hysteresepunkte

Durch drücken auf das grüne Plus öffnet sich folgendes Fenster



- Wählen Sie nun den Sensor/Zähler mit dessen Wert Sie arbeiten wollen
- Sie können einen zweiten Sensor einfügen oder diesen auf *OFF* lassen. Wenn Sie den zweiten Sensor aktivieren können Sie eine Summe oder eine Differenz aus den beiden Sensoren berechnen lassen
- Anschließend wählen Sie den Vergleichsoperand (größer oder kleiner)
- Und legen nun einen Wert fest
- Dann wählen Sie ob beim erreichen des Wertes Ein oder Aus geschaltet werden soll
- Zuletzt können Sie noch eine Verzögerung eigeben

Nun können Sie mit dem grünen Plus weitere Hysteresepunkte festlegen

#### Zeiten

Hier lassen sich verschiedene Zeiten festlegen

- Einschaltzeit : Geben Sie an wann der Hysteresebaustein den Ausgang freigibt z.B.: 16:00:00. Dieser Wert wird um Mitternacht 00:00:00 auf AUS gesetzt
- Minimale Laufzeit : Geben Sie eine Mindestlaufzeit an
- Maximale Laufzeit : Geben Sie eine Maximallaufzeit an
- Pausenzeit : Legen Sie eine Pausenzeit fest

Bestätigen Sie mit 2 mal OK und anschließend mit Speichern

## Beispiel

#### **Funktion des Hysterese-Bausteins:**

Dieser Hysterese-Baustein steuert die Freigabe zur Boilerladung abhängig von der gemessenen Temperatur:

- Freigabe zur Boilerladung:
  - o Sobald die Temperatur unter 30 °C fällt, gibt der Baustein die Boilerladung frei

- Sperrung der Boilerladung:
  - Überschreitet die Temperatur den Wert von 50 °C, wird die Freigabe zur Boilerladung zurückgenommen

Durch diese Hysterese wird ein häufiges Ein- und Ausschalten der Boilerladung vermieden und ein effizienter Betrieb sichergestellt.

|                  | Konfiguration Hy   | sterese  |                |   |
|------------------|--|----------|----------------|---|
| Name:            | BOILER AKTIV   |          |                | ^ |
| Schnittstelle:   | DO_VIRTUAL   |          | ?              |   |
| Hysterespunkte   | temp boiler < [lesser] 30.00 => On<br>temp boiler > [greater] 50.0 |          | ?              |   |
|                  |  |          | +              |   |
| Zeiten (Minuten) | Einschaltzeit  | 00:00:00 | 00:00:00 = off |   |
|                  | Minimale Laufzeit:   | 0        | _              |   |
|                  | Maximale Laufzeit:   | 0        | •              | ~ |
|                  | Pausenzeit:  | 0        |                |   |
| Zurück           |  |          | ОК             |   |

Revision #4 Created 9 January 2024 13:31:40 by Philipp Kreutzer Updated 12 August 2025 05:29:47 by Manuel Pichlmeier