

SolaX TRENE

Der SmartDog ist kompatibel mit dem SolaX TRENE System über das SolaX EMS1000.

Der SmartDog ist NICHT kompatibel mit dem SolaX TRENE System über das SolaX EMS1000PRO! Auch eine Kombination eines EMS1000PRO mit einem EMS1000 wird nicht unterstützt!

Das Zusammenfassen mehrerer SolaX TRENE Systeme ist über das Master/Slave System des SmartDog möglich. Kontaktieren Sie bei Fragen hierzu den [Technischen Support](#).

Ablauf

Einstellungen am SolaX EMS1000

Im Setup Modbus TCP und Statische IP-Adressen einstellen, dann statische IP-Adresse vergeben.

Einstellungen am SmartDog

- Wechselrichter per RS485 am SmartDog anschließen,

Die Wechselrichter nicht am EMS1000 anschließen!

- Kompatiblen Zähler einlesen und als Globalen Liefer- und Bezugszähler konfigurieren,
- Batterielizenz hinzufügen (kann in unterschiedlichen kW Abstufungen erworben werden),
- unter *Hausbatteriesysteme*, SolaX EMS1000 auswählen, konfigurieren und mit *Speichern* bestätigen.

Revision #3

Created 23 March 2026 09:56:31

Updated 24 April 2026 09:02:12