
Welchen SmartDog benötige ich

Übersicht

- Hier geht es um Anlagen in der Mittelspannung, die ehemals ab 135kWp unter die VDE 4110 gefallen sind

- Bei Niederspannungsanlagen die nach VDE4105 ausgeführt werden, können immer die SmartDog EMS Versionen verwendet werden

Welches Gerät benötige ich ?






Bild 1: *Vereinfachte Übersicht zu den wesentlichen Unterschieden des Anschluss- und Nachweisprozesses durch die NELEV-Novelle 2024 und die EAAV zu den bisherigen Prozessen nach den TAR*

Konkrete Artikel

- SmartDog EMS :
  - erhältlich für PV Anlagen bis 100kWp (SmartDog 100 TS [320035] / PN [320065] / DR [320050])
  - erhältlich mit Erweiterung auf 300kWp (Lizenz für 100 TS /PN /DR) [326010]

- SmartDog PAV,E
  - erhältlich nur in der Version SmartDog 1000 TS [320040] / PN [320070] / DR [320055]
  - zusätzlich benötigte Lizenz : PAV,E [460652]

- SmartDog EZA
  - erhältlich nur in der Version SmartDog 1000 TS [320040] / PN [320070] / DR [320055]
  - zusätzlich benötigte Lizenz : Lizenz für Parkregler VDE 4110 -> Preis auf Anfrage